



Изх. № 5033.....

РАЗЯСНЕНИЯ

26.07.2016

по реда на чл.33 от ЗОП

На 25.07.2016г., по ел. поща на служители в Технически университет – Варна, се получиха запитвания от страна на заинтересовани лица с характер на искания за разяснения по реда на чл. 33 от ЗОП отнасящи се до публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Извършване на ремонтни и строително монтажни работи по сградният фонд на Технически университет Варна. ”.

На основание чл.189 от ЗОП, във връзка с чл.33 от ЗОП, Възложителят предоставя следните разяснения, чрез публикуването им в профил на купувача.

Подобект: Покрив Ел.факултет

Позиция №8: „ Доставка и монтаж на дървен елемент върху борд”

Въпрос: Моля, за разяснение относно вид, размери, приложението му и начина на закрепване на дървения елемент?

Отговор: Дървения елемент служи за основа на ламаринената обшивка и хидроизолацията. Вида и размера са според технологията избрана от строителя.

Позиция №36 „Топлоизолация каменна вата”

Въпрос: Моля, уточнете параметрите на каменната вата - дебелина, брой слоеве и плътност?

Отговор: Каменната вата трябва да е със следните параметри :

- дебелина – 10 см
- брой слоеве – 1 бр.
- плътност – над 120 кг/м3.

Позиция №15 „Доставка и монтаж на воронки”

Въпрос: Моля, уточнете размера на воронките?

Отговор: Воронките трябва да са с диаметър 110мм.

Позиция №16 „Доставка и монтаж на отдушници”

Въпрос: Моля, уточнете размера на отдушниците?

Отговор: Отдушниците са PVC 225/75мм

Подобект: НУК-Покрив и надстройка

Позиция №4: „Демонтаж на съществуваща дограма”- 77,09м2

Позиция №19: „Доставка и монтаж на PVC дограма”-177,09м2

Въпрос №1: Дали е допусната техническа грешка в количествата на демонтирана и новопоставена дограма /разлика от 100м2/?



Отговор: Допусната е техническа грешка. Количеството по позиция №19:” Доставка и монтаж на PVC дограма” е 77,09м2.

Въпрос№2: Моля, уточнете изискванията си към PVC дограмата -вид на профила, размери,начин на отваряне и др.,както и местоположението по фасадата на сградата.

Отговор: PVC дограмата трябва да е с пет камерни профили, размери се вземат от място, начина на отваряне се уточнява след избора на строител.

Позиция №20 „Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски”

Въпрос: Моля,уточнете ширината и материала на подпрозоречните дъски?

Отговор: Подпрозоречните дъски са алуминиеви с ширина до 28 см.

Позиция №21 „Доставка и монтаж на фасадно скеле”

Въпрос: Моля,уточнете височината на скелето и местоположението му?

Отговор: Ще се изгражда фасадно скеле с височина до 4м. Местоположение – надстройка покрив НУК.

Позиция №22 „Направа на топлоизолация по стени с EPS-10см.”

Въпрос:Моля,уточнете местоположението на монтаж на топлоизолацията ?

Отговор: Надстройка покрив НУК.

Подобект: Ремонтни дейности ССО

Позиция №8 „Изработване на заземители и заземителни контури”-3бр.

Въпрос: Моля за разяснения по тази позиция относно дължина на контурите и др.?

Отговор: Контурите с дължина до 15м.

Позиция №9 „Изработване,доставка и монтаж на пароводен бойлер 2,5м3”

Въпрос: Моля за разяснения по тази позиция относно размери,технически параметри,производител и др.?

Отговор: Размерите трябва да бъдат съобразени с изисквания обем и спецификата на помещението, в което ще се монтира. Техническите параметри следва да отговарят на възприетите стандарти за качество и безопасност.

Позиция №19 „Изработка и монтаж на алуминиева врата”

Въпрос: Моля уточнете размерите на вратата?

Отговор: Вратите са с размери 100/200 см.

Позиция №20 „Изработка и монтаж на PVC витрина”

Въпрос: Моля, уточнете изискванията си към PVC витрината -вид на профила, размери,начин на отваряне и др.?

Отговор: PVC витрините са неотваряеми с петкамерен профил, размери се вземат от място.

ПОМ. РЕКТОР.....
инж. Иван Русев

