



ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Изх. № 3581

РАЗЯСНЕНИЯ

10.05.2016

Технически университет
гр. Варна
Вх. № 3451
Получено на 03.05.2016г.

по реда на чл. 29 от ЗОП /стар/ по обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет – Варна.”

На 03.05.2016 г. в Деловодството на Технически Университет – Варна е постъпило запитване по реда на чл. 29 от ЗОП за представяне на разяснения по указания към участниците в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително монтажни работи на сградния фонд на Технически Университет – Варна.”

Въпрос: В предоставената количествена сметка по част „АС” има неясни позиции, както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ВИД СМР	ед. мярка	количество	Разяснения относно:
75	Направа и монтаж шумоизолиращо стени	м2	655.00	Моля Възложителя на уточни от какъв материал са стените.
111	Декоративна шумопоглъщаща обшивка по таван от гладки и перфорирани панели	м2	280.00	Моля Възложителя на уточни от какъв материал е обшивката.

Въпрос: За позиция № 75 Направа и монтаж шумоизолиращи стени - Моля Възложителя на уточни от какъв материал са стените.

Отговор: За позиция № 75 Направа и монтаж шумоизолиращи стени – Материалът на шумоизолиращите стени е гипсокартон, положен съгласно сертифицирана система.

Въпрос: За позиция № 111 Декоративна шумопоглъщаща обшивка по таван от гладки и перфорирани панели - Моля Възложителя на уточни от какъв материал е обшивката.

Отговор: За позиция № 111 Декоративна шумопоглъщаща обшивка по таван от гладки и перфорирани панели – Материалът за обшивката е гипсокартон, положен съгласно сертифицирана система.

Юрисконсулт: 



ул. “Студентска” 1, 9010 Варна, БЪЛГАРИЯ
факс: (052) 302 771, <http://www.tu-varna.bg>