

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Изх. № 3017/ 21.07.2020 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с отправени запитвания, относно документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”**, на основание чл.33, ал.2 от ЗОП, Ви предоставяме следните уточнения:

ВЪПРОСИ:

Въпрос №1: Моля да ни предоставите достъп до наличната проектна документация за обектите, описана в техническите им паспорти?

Отговор №1: Техническите паспорти в цялата им цялост са публикувани на профила на купувача.

Въпрос №2: Във връзка с изискване на техническата спецификация *„Изолиране на парапет на усвоени тераси с височина на парапета от вътрешната страна на терасата 105 см чрез полагане на топлоизолация от каменна вата с дебелина 100 mm с $\lambda \leq 0.036 \text{ W/mK}$ и завършващ слой от силикатна мазилка от външната страна и полагане на топлоизолация от каменна вата с дебелина 100 mm с $\lambda \leq 0.036 \text{ W/mK}$ от вътрешната страна, както и гипсофазер с дебелина 8 mm. Чрез усвояване на част от терасите, които в момента са открити, се постига естетическа визия на фасадите. Парапета на усвоените тераси се явява външна оградаща стена, върху която се полага топлоизолация“*, моля да уточните:

- Ще се усвояват ли неусвоените до този момент тераси?
- В случай на усвоена тераса: по задание се предвижда остъкляване на терасите до съществуващия парапет с ПВЦ дограма с указани параметри. Какво се предвижда да се случи със съществуващите тераси:

- ✓ Оформя се фасадата до линията на новото остъкление и вътре не се променя нищо-остават като остъклени тераси със старите фасада, дограма и прегради между терасите;
- ✓ Оформя се фасадата до новото остъкление и вътре се премахва съществуващата дограма, като зоната на съществуващата тераса се преустроява като част от от стаята-изолират се стените между стаите, които са били прегради между терасите и сега остават като вътрешни преградни стени, подменя се настилка на терасите с аналогична на стаята, шпакловат се стени и тавани и се боядисват като интериорни пространства;
- ✓ Оформя се фасадата до новото остъкление, а терасата се оформя без да се променя предназначението, но се предвижда изолация на съществуващата фасада и подмяна на съществуващата дограма с нова по заданието;

Отговор №2: Начинът на изпълнение на това изискване на техническата спецификация е проектно решение, което трябва да стъпи на база на изготвеният паспорт и енергиен доклад, както и впоследствие да бъде съгласуван в процеса на проектиране с Възложителя.

ГЛ. СЕКРЕТАР:

/инж. Митко Александров/

/ упълн. със заповед № 209/17.04.2019/